

LEGENDA:

- kurtyna powietrzna
- centrala wentylacyjna
- tłumik akustyczny
- wentylator dachowy
- przepustnica regulacyjna
- nawiewniki
- wywiewniki

UWAGA:

1. Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z Polskimi Normami, "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano–montażowych" opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej.
2. Przejścia kanałów wentylacyjnych przez przegrody wydzielenia pożarowego zabezpieczyć klapami p.poż. zgodnie z klasą danej przegrody.
3. Instalację wentylacyjną wykonać z blachy stalowej ocynkowanej w izolacji termicznej.
4. Czerpnie i wyrzutnie powietrza wyprowadzić ponad dach budynku w odległościach zgodnie z WT.
5. Urządzenia wentylacyjne zgodne z Rozporządzeniem Komisji UE NR 1253/2014 z dnia 7 lipca 2014r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu systemów wentylacyjnych.
6. Z jednostek wew. klimatyzatorów należy odprowadzić skropliny do instalacji kanalizacji
7. Do urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych należy zapewnić dostęp serwisowy zgodny z przepisami BHP.

Temat projektu:	*TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJANYCH NR 2 W RYDUŁTOWACH, UL. OBYWATELSKA 30*						
	INSTALACJE GRZEWCZE					*PB*	
Inwestor:	*POWIAT WODZISŁAWSKI, UL. BOGUMIŃSKA 2, 44–300 WODZISŁAW ŚLĄSKI ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 2, UL OBYWATELSKA 30, 44–280 RYDUŁTOWY*						
Temat rysunku:	RZUT PARTERU – WENTYLACJA MECHANICZNA.						
Projektował:	mgr inz. Wojciech Brewczyński	nr upr.	1768/94		data:	12/2017	
	mgr inz. Katarzyna Buchman	nr upr.	SLK/5636/ PWBS/15		skala:	1:50	
					strona	43	
Sprawdził:	mgr inz. Andrzej Bączkowicz	nr upr.	217/92		nr rysunku:	IS/2.01	

"PROEKO" PRACOWNIA PROJEKTOWA 44–200 RYBNIK UL. RUDZKA 28