


OZNACZENIA:

- C11-600-0,4 - grzejnik stalowy jednopłytkowy, podłączenie boczne
- C22-600-0,4 - grzejnik stalowy dwupłytkowy, podłączenie boczne
- C33-600-0,4 - grzejnik stalowy trzy płytkowy, podłączenie boczne
- C11-600-0,4 oc. - grzejnik stalowy jednopłytkowy ocynkowany, podłączenie boczne
- V11-600-0,4 - grzejnik stalowy jednopłytkowy podłączenie dolne, z wbudowaną wkładką zaworową z regulacją wstępną
- 10-600-0,4 oc. - grzejnik stalowy jednopłytkowy w wersji higienicznej, ocynkowany, podłączenie boczne
- 07 04 - grzejnik łazienkowy
- C11-600-0,4 istn. - grzejnik stalowy płytowy istniejący

- PS - punkt stały
- K.O. - kompensator osiowy

UWAGI:

- Instalację c.o. należy wykonać z rur systemowych wykonanych ze stali węglowej w wykonaniu cynkowanym galwanicznie łączonych za pomocą złączek zaciskowych.
- Grzejniki w sali gastronomicznej wykonać w wersji higienicznej.
- Grzejniki w pomieszczeniach sanitariatów wykonać w wersji ocynkowanej.
- Grzejniki na komunikacji i w pomieszczeniach sanitarnych obudowane będą osłonami zgodnie z projektem architektonicznym. Obudowa grzejnika nie może ograniczać swobodnego przepływu powietrza przy głowicy termostaticznej.



Temat projektu:	TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJANYCH NR 2 W RYDUŁTOWACH, UL. OBYWATELSKA 30			
	INSTALACJE GRZEWCZE			PB
Inwestor:	POWIAT WODZISŁAWSKI, UL. BOGUMIŃSKA 2, 44-300 WODZISŁAW ŚLĄSKI ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 2, UL. OBYWATELSKA 30, 44-280 RYDUŁTOWY			
Temat rysunku:	RZUT PARTERU CZ.1.			
Projektował:	mgr inż. Wojciech Brewczyński	nr upr.	1768/94	data: 12/2017
				skala: 1:100
				strona 29
Sprawdził:	mgr inż. Andrzej Bączkowiec	nr upr.	217/92	nr rysunku: IS/1.04