

STUDIO POŁOMSCY
ul. Strzelców Bytomskich 38
44-280 Rydułtowy

DE/TB/PW21/02981

Rydułtowy, 27 października 2021 r.

Dotyczy: uzgodnienie planowanej budowy parkingu

W odpowiedzi na pismo z dnia 22.10.2021 o uzgodnienie planowanej budowy parkingu przy Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Rydułtowach (ul. Obywatelska 30) informujemy, że w przesłanym zakresie opracowania znajduje się sieć ciepłownicza (kolor czerwony) i wodociągowa (kolor niebieski) należące do Ciepłowni Rydułtowy Sp. z o.o.

Uzgadniamy przesłany projekt pozytywnie pod warunkiem zachowania niżej wymienionych wytycznych. W miejscu wjazdu, od strony osiedla Orłowiec, znajduje się kanał ciepłowniczy.

Wytyczne do projektowania w pobliżu naszych sieci:

1. W trakcie prowadzenia prac:

- a) ustala się 2 metrową strefę ochronną z każdej strony naszych urządzeń. Szczegółowy przebieg i usytuowanie armatury w terenie należy ustalić na podstawie przekopów kontrolnych;
- b) przed rozpoczęciem prac ziemnych ustalić głębokość ułożenia podziemnej infrastruktury wykonując przekop kontrolny;
- c) prace ziemne prowadzić pod nadzorem inżyniera energetyka (tel. 32 44 50 134);
- d) w razie odkrycia naszych urządzeń należy je zabezpieczyć przed uszkodzeniem. Skrzyżowania i zbliżenia należy rozwiązać z zachowaniem następujących minimalnych odległości:
 - od sieci kanałowej (pod kanałem):
 - min. 0,3 m od dolnego obrysu kanału (bez naruszania zagęszczonego podłoża – po 1,0 m poza obrys kanału).
 - Dopuszcza się wykonanie przekopu pod kanałem na następujących warunkach:
 - rozbiórka kanału,
 - montaż kolidującego uzbrojenia,
 - zasypanie kolidującego uzbrojenia z zagęszczeniem gruntu,

-verte-

- odtworzenie płyty dennej kanału,
 - szczelne odtworzenie obudowy kanału (z zabezpieczeniem przeciwwilgociowym).
- e) przed zasypaniem należy skontaktować się z inżynierem energetykiem w celu dokonania odbioru poprawności wykonania robót zanikowych;
2. Ciepłownia Rydułtowy Sp. z o.o. informuje, że nie będzie ponosiła kosztów przebudowy, wykonania odwodnień lub/i odpowietrzeń w przypadku zmiany rzędnych wysokości terenu w wyniku realizacji projektu.
 3. Ciepłownia Rydułtowy Sp. z o.o. zobowiązuje Wykonawcę robót do prowadzenia prac w sposób wykluczający możliwość uszkodzenia naszych sieci i pokrycia wszelkich kosztów związanych z powstaniem awarii sieci na skutek prowadzenia tych prac;
 4. Zakończenie prac wymaga zgłoszenia do Ciepłowni Rydułtowy Sp. z o.o. w celu sprawdzenia prawidłowości wykonania tych prac oraz spisania protokołu odbioru robót.
 5. Po zakończeniu robót dostarczyć powykonawczą inwentaryzację geodezyjną.

Z poważaniem

Ciepłownia Rydułtowy Sp. z o.o.
Dyrektor / Prekurent
mgr inż. Tomasz Kwiatkowski

Przewodnik Zarządu
mgr inż. Karol Kozłowski

Załączniki:

1. Mapa z przebiegiem sieci

Otrzymują:

1 x adresat
1 x DE
1 x a/a

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH

Skala: 1:500
Sekcja: 6.125.24.10.1.3
Układ wsp. 2000/6
Układ wys. PL-EVRF2007-NH
ID: WG.6640.1.2242.2021
Nr zlec.: 21.244

Woj.: śląskie
Powiat: wodzisławski
Miejscowość: Rydułtowy
Jedn. ewid.: 241503_1
Obręb: 241503_1.0003
AR_1 Rydułtowy Górne

Nie wyklucza się istnienia w terenie innych, nie wykazanych na niniejszej mapie urządzeń, które nie były zgłoszone do inwentaryzacji lub o których brak jest informacji w instytucjach branżowych.

Legenda:


- sieć wodociągowa
- sieć kanalizacyjna
- sieć gazowa
- sieć ciepłownicza
- sieć elektroenergetyczna
- sieć telekomunikacyjna
- oznaczenia MPZP
- zakres aktualizacji

Rybnik, dnia 27. 07. 2021 r.
Sporządził:
GEODETA UPRAWNIONY
świadectwo GGK nr 23278

inż. Adam Podleśny



Geos s.c. Adam Podleśny, Damian Janyga
Jankowicka 23/25, 44-200 Rybnik
tel. 698 847 678, 509 101 756
archigeodezja@gmail.com
NIP 6423215811 REGON 382406401



LEGENDA

- nawierzchnia z kostki betonowej
- nawierzchnia ażurowa miejsc parkingowych
- nawierzchnia zjazdu publicznego
- miejsca parkingowe dla niepełnosprawnych
- miejsce składowania odpadów
- dojście do szkoły
- miejsca parkingowe dla samochodów elektrycznych

STUDIO POŁOMSCY

UL. STRZELCÓW BYTOMSKICH 38, 44-280 RYDUŁTOWY

Investor:
Powiat wodzisławski, ul. Bogumińska 2, 44-300 Wodzisław Śląski
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2, ul. Obywatelska 30, 44-280 Rydułtowy
Adres inwestycji:
Rydułtowy, ul. Obywatelska, działka nr 607/18
Temat:
Budowa parkingu dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Rydułtowie przy ul. Obywatelskiej wraz ze zjazdem z drogi publicznej
Projektant:
mgr inż. Grzegorz Połomski nr upr. bud. SLK/5022/POOD/13
Nazwa rysunku:
PLAN SYTUACYJNY
Data wykonania:
wrześień 2021
Skala:
1 : 500
Nr rysunku:
2.0

Projektowany zjazd publiczny nr 1
do działki nr 607/18
od strony ul. Obywatelskiej

— sieć ciepłownicza

— sieć wodociągowa

Warunki prowadzenia robót w rejonie naszych
sieci zgodnie z dołączonym piśmem

mgr inż. Tomasz Bentkowski